



BRANNVERN; Prosedyre for brannteknisk ettersyn - KS2017.2.1.8-37

1. Formål og omfang

Prosedyren skal sikre at brannteknisk ettersyn blir gjennomført på en slik måte at både gjeldende lovverk og intern kontrollforskriften blir fulgt.

Driftsleder (Eiendom/Brannvernleder) er ansvarlig for utføring av sjekkpunkter i prosedyre. Resultater/sjekktidspunkt blir logget i Plania (Internkontrollsystem til Eiendom). Unntak er sjekk av Alarmanlegg (Autronica), Manuelt slokkeutstyr og brannslanger (Teknisk Industrivern), Gassinstallasjon (Gassmontasje),

2. Målgruppe

- Brannvernleder
- Brannvernansvarlig
- Driftsleder
- Skolens ledelse

3. Beskrivelse

Følgende områder skal sjekkes gjennom brannteknisk ettersyn:

3.1 ALARMANLEGG

3.1.1. Ekstern kontroll

Hyppighet: 1 gang pr år av autorisert installatør (Autronica)

3.1.2. Intern kontroll

Hyppighet: Hver 3. måned (Brannvernleder)

Ettersyn: Egenkontroll

- Klokkeprøve (2 ganger i året)
- Test av meldinger til sentral, detektor nr. og rom nr. på displayet (Autronica)

3.2 MANUELT SLOKKEUTSTYR OG BRANNSLANGER

3.2.1 Ekstern kontroll

Hyppighet: 1 gang pr år av autorisert firma (Via anbud)

3.2.2 Intern kontroll

Hyppighet: 2 ganger pr. år

Ettersyn: Egenkontroll

- Tilgjengelighet
- Plombering
- Merking

3.3 RØMMINGSVEIER

3.3.1 Intern kontroll

Hyppighet: 4 ganger pr. år (Brannvernleder)

Ettersyn: Egenkontroll

- Dører ikke hindret for lukking/åpning
- Ryddighet

3.4 DØRER

3.4.1 Intern kontroll



Hyppighet: 2 ganger pr. år (Brannvernleder)

Ettersyn: Egenkontroll

- Funksjonskontroll av magneter og pumper
- Kontroll av tilslutning (tetthet) mellom dørblad og karm
- Dørene skal falle i lås og dørblad skal tette mot karm
- Slepelistene skal tette mot gulv når døren er lukket

3.5 Gassinstallasjon

3.5.1 Ekstern kontroll

Hyppighet: 1 gang pr. år av autorisert firma

3.5.2 Intern kontroll

Hyppighet: Hver 3. måned

Ettersyn: Egenkontroll (Eiendom v/ Rune Hatlebrekke)

- Kontroll av skrukoblinger
- Lekkasjetest
- Visuell kontroll av slanger

Egenkontroll kan gjerne gjøres i forbindelse ved bytte av flasker i gassentral.

3.6 ELEKTRISKE INSTALLASJONER

3.6.1 Intern kontroll

Hyppighet: 2 ganger pr. år (Driftsleder)

Ettersyn: Egenkontroll

- Lysarmaturer
- Brytere og støpsler
- Tavleskap - uønskede gjenstander (Driftsleder sjekker alt som vedrører Tavleskap)
- Tavleskap - renhold
- Tavleskap - merket hovedbryter
- Kabelbroer - uønskede gjenstander
- Renhold bak alle multimaskiner (kopimaskiner)

3.7 SKILTING

3.7.1. Intern kontroll

Hyppighet: 1 gang pr. år (Brannvernleder)

Ettersyn: Egenkontroll

- Gjennomgang av bygg for visuell kontroll
- Vurdering om skilt er entydig og forklarende