



2024-Vernerunde 1.etasje Sentrum

Handlingsplan etter vernerunde 08.11.24

Tilstade:

Område:

Rom	Nærmere beskriving:	Tiltak	Frist	Ansvar	Gjennomført (Sign)
128	Førstehjelpskrin ødlagt	Handle inn nytt skrin med veggfeste. Roy monterer. Det nye skrinet må inneholde pinsett og saks.		Eirik Ø og Roy	19.05.25 - ØRN
128	Dusjhode til nøddusj ligger på gulv under vask	Dusjhode til nøddusj må monteres på vegg ved vask		Roy	
128	Nøddusj mangler skilt	Bestille inn skilt som indikerer nøddusj		Eirik Ø	19.05.25 -ØRN
022	Veggfeste til brannslukkingsapparat er ødlagt	Feste opp brannslukkingsapparat.		Roy	



Kryssreferanser

Eksterne referanser